

HERRAJES Y MORSETERIA PARA LINEAS DE MEDIA Y BAJA TENSION

MORSAS DE RETENCION PARA LINEAS ELECTRICAS

MRO

4-17-6

MATERIAL

CUEPO Y APRETADOR Fundición Nodular
según IRAM 700

CABALLETES, PERNO Y TUERCAS Acero F24
según IRAM-IAS U 500-503

ARANDELA GROWER Acero F37 según
IRAM-IAS U 500-503

A	B	C	D	Rango Cable Ac o Cu (mm ²)	Ø Cable (mm)		CRMT daN	Peso KG
					Min	Max		
168	99	5/8"	18	35-95	7,50	14,30	>3000	1,60

TRATAMIENTO

Cincado en caliente según IRAM 20022

OBSERVACIONES

Chaveta tipo R según IRAM 2249-IEC 372 /
Material Latón

