

ORBITA OJAL AP

4-7-19

MATERIAL

Fundición Nodular según IRAM 700

TRATAMIENTO

Cincado en caliente según IRAM 20022

OBSERVACIONES

Chaveta tipo R según IRAM 2249-IEC 372 /
Material Acero Inoxidable (Opción Latón)
Acoplamiento según IRAM 2248-IEC 120
Incluye bloques, arandelas planas y grower
y tuercas

A	B	C	CRMT (daN)	Peso KG
150	80	17,50	>8950	1,20

